

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022

с Потапово

№ 11-п

О внесении изменений в постановление от 17 апреля 2014 г № 5-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Потаповского сельсовета Енисейского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», на основании резолюции от 26.03.2022года о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Потаповского сельсовета Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление от 17.04.14г. № 5-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Потаповского сельсовета Енисейского района Красноярского края».
- 2. Опубликовать в информационном печатном издании «Потаповский вестник» и на официальном сайте администрации Енисейского района https://enadm.ru/index.php сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на 2023 год.
- 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
- 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Потаповского сельсовета

В.К. Зиброва

Утверждены постановлением администрации Потаповского сельсовета Енисейского района от 01.04.2022г. № 11-п

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2014 Г № 5-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Внести изменения в Схему теплоснабжения с. Потапово Енисейского района на период с 2013 по 2028 год:

- 1. объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: 351 Гкал, потери тепловой энергии в сети 87 Гкал, собственные нужды котельной 12Гкал, выработка тепловой энергии 450 Гкал, плановый расход топлива 195 тн.;
- 2. Исключить потребителя МБУК РЦК с. Потапово, ул. Административная, д.2
- 3. В связи с проведенным техническим обследованием сетей внести изменения в протяженность сетей теплоснабжения 455,5 м.